

湖北省建设工程质量检测专用报告单

No. 37553136



建设用砂检验报告



161701260348

报告编号 SA — 20004630

委托编号

第1页/共1页

工程名称	麻城元昌矿产资源开发有限公司				
委托单位	/				
见证单位	/			见证人编号	—
使用部位	/			见证人姓名	/
样品名称	机制砂	类别	II类	产地	白果镇徐家咀村
样品来源	现场取样	检验性质	委托	代表批量(m ³)	/
检验设备	新标准方孔砂石筛	检验温度(℃)	20℃	收样日期	2020-8-6
检验依据	GB/T14684-2011	试验日期	2020-8-8	签发日期	2020-8-9

试验记录

检验项目	标准值	测定值	单项检验结论
含泥量(%)	≤ 5	/	/
石粉含量(%)	/	/	/
泥块含量(%)	≤ 2	/	/
云母含量(%)	≤ 2	/	/
坚固性(%)	≤ 10	/	/
堆积密度(kg/m ³)	≥ 1400	/	/


颗粒级配试验

筛孔尺寸	9.50mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	600 μm	300 μm	150 μm
累计筛余一(%)	0.0	5.0	12.0	27.0	63.0	89.0	99.0
累计筛余二(%)	0.0	5.0	12.0	27.0	63.0	90.0	99.0
累计筛余(%)	0	5	12	27	63	90	99

细度模数	2.8	级配区	二区
------	-----	-----	----

备注

检验
单位



批准 李高刚

校核

张水军 2023年6月4日 检验

声明: 1、复印件无本公司公章无效。

2、对本报告有异议请在十五天内到本公司协商。
(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联: 档案馆
第二联: 委托单位
第三联: 施工单位
第四联: 监理单位
第五联: 存根